

Схемы систем Т11/21 и Х11/21



- Примечания
1. Отметки даны от пола соответствующего этажа
 2. Все трубы проложить в изоляции
 3. Узлы подключения фанкойлов см. на листе 21
 4. В нижних точках предусмотреть сливные краны
 5. В верхних точках предусмотреть воздухоотводчики с кранами

02-09/ПР-СК				
г. Москва, ул. Усиевича, д. 24/2, стр. 1				
Изм.	Кол.	уч.	Лист	№ док.
Разработал	Кирьяков	01.11	Административное здание	Страница
Проверил	Качин	01.11	Р	11
Схемы систем Т11/21 и Х11/21			000	Листов
			Фирма "АСТКОМ"	23